



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Délégation Départementale  
des Pyrénées-Atlantiques  
Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

### Unité de Gestion : MUNICIPALE DE BIARRITZ

Prélèvement	00216092	Commune	BIARRITZ
Unité de gestion	0299 MUNICIPALE DE BIARRITZ	Prélevé le :	mardi 14 janvier 2025 à 08h35
Point de surveillance	0000001936 GRAND BASSIN	par :	MARC ETCHECOPAR (LABORATOIRE)
Type d'eau :	Eau de mer	Motif :	CONTROLE SANITAIRE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Brome total	2,0 mg/L	de 1 à 2		
pH	7,6 unité pH	de 7.5 à 8.2		
Température de l'eau	28 °C			

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00216039

Référence laboratoire : 1136721

Analyses laboratoires	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	1 UFC/(100mL)	0		Valeur hors limites
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	16100 mg/L			
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,23 mg(C)/L			

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00216092)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La qualité bactériologique de l'eau est non satisfaisante. Suite à l'alerte envoyée par l'ARS, l'exploitant a d'ores et déjà pris des mesures correctives. Deux prélèvements successifs, non conformes aux normes de qualité bactériologiques, pourraient entraîner la fermeture du bassin, jusqu'à l'obtention d'un résultat conforme. Nous vous rappelons qu'il est impératif d'insister sur l'hygiène des baigneurs (douches savonnées, passage par le pédiluve ...) et de n'introduire dans le bassin que du matériel préalablement rincé. Le matériel ludique (frites, planches, ...) doit être stocké dans des lieux aérés, sur des racks adaptés et être régulièrement désinfecté.

Signé à Bayonne le 22 janvier 2025  
Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI