



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Unité de Gestion : MUNICIPALE DE BIARRITZ			
Prélèvement	00216091	Commune	BIARRITZ
Unité de gestion	0299 MUNICIPALE DE BIARRITZ	Prélevé le :	mardi 14 janvier 2025 à 08h25
Point de surveillance	0000004311 PETIT BASSIN	par :	MARC ETCHECOPAR (LABORATOIRE)
Type d'eau :	Eau de mer	Motif :	CONTROLE SANITAIRE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Brome total	2 mg/L	de 1 à 2		
pH	7,8 unité pH	de 7.5 à 8.2		

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00216038

Référence laboratoire : 1136725

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
MINERALISATION				
Chlorures	14700 mg/L			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,94 mg(C)/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00216091)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Signé à Bayonne le 22 janvier 2025

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI